

INTERESSADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAREMA

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA: AMOSTRA DE EFLUENTE – SAÍDA – DATA DA COLETA: 17/04/2017 – HORÁRIO DA COLETA: 09:50 – TEMPERATURA DA AMOSTRA: 21oC – SEM OCORRÊNCIA DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

DATA DE ENTRADA: 17/04/2017 **DATA DE SAÍDA:** 25/04/2017

MATERIAL: EFLUENTE

Nº LABORATÓRIO: 0058042017

AMOSTRA: COLETADA E ENCAMINHADA PELO INTERESSADO

Resultado de Análise Físico-Química

Determinação	Resultado
Demanda Bioquímica de Oxigênio	6,00 ppm
Demanda Química de Oxigênio	12,00 ppm
pH – Potencial Hidrogeniônico	8,10

Observações:

- ppm = miligramas/litro
- Este resultado refere-se apenas à amostra analisada, sendo que sua representatividade e fidedignidade são de inteira responsabilidade do interessado, que efetuou a amostragem e enviou ao laboratório.


ELAINE AMORIM SOARES
CRQ-IV 04261125
RESPONSÁVEL TÉCNICA